



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
www.colorcompany.sk

UYHLÁSEIE O PARAMETROCH

Protipožiarny náter na drevené konštrukcie HR PROF

číslo: 0005/2023

- 1) Druhový a obchodný názov výrobku: Protipožiarny náter na drevené konštrukcie HR PROF
 - 2) Protipožiarny náter na drevené konštrukcie Holz Prof (HR Prof)
 - 3) SK technické posúdenie: SK TP – 14/0002 Protipožiarny náter na drevené konštrukcie HR PROF zo dňa 17.01.2014, vydané autorizovanou osobou na technické osvedčovanie AO 04 pri Technickom a skúšobnom ústave stavebnom n.o.
 - 4) Použitie stavebného výrobku: Používa sa v interiéri, ako aj v exteriéri na povrchovú úpravu drevených konštrukcií, schodísk, kazetových stropov, drevených podláh a iných výrobkov z dreva a celulózy na zabezpečenie ich odolnosti proti vznieteniu pri pôsobení priameho plameňa. Výrobok zabraňuje zapáleniu dreva, čím obmedzuje možnosť vzplanutia a rozšírenia ohňa. Výrobok nie je určený na povrchovú úpravu predmetov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami. .
 - 5) Výrobca: Holz Prof OÜ, Kraavi 45/2, 11215 Tallinn, Estónsko
- Miesto výroby: Holz Prof OÜ, Kraavi 45/2, 11215 Tallinn, Estónsko
- 6) Systém posudzovania parametrov stavebného výrobku podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.: systém I
 - 7) Deklarované parametre: Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skúške P.č. lab. Reakcia na oheň B-s1, d0 Test Report TM – 05/07 Test Report TM – 06/07 Test Report TM – 16/07 Sertifikaat Nr 261-02/06 Certificate of Conformity No. GTC 100528
1,2,3
Trvanlivosť reakcie na oheň
RHR 30s ave \leq 150 kW/m² hodnota THR600s po starnutí vzoriek sa zvýši o < 20 % v porovnaní so vzorkami pred starnutím

Accelerated weathering of fire-retardant treated wood for fire testing according to NT FIRE 053 4
Schopnosť protipožiarienej ochrany K110 alebo K210
Product Certificate No VTT-C-8605-12 for Holz Prof (HR Prof) fire retardant substance 5
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
Karta bezpečnostných údajov -
Holz Prof OÜ Kraavi 45/2, 11215 Tallinn . Estónsko Strana 2 (celkom 2)

P.č. lab. Názov a adresa skúšobného laboratória 1 TÜV ESTONIA Ltd, FIRE LABORATORY, Tallinn, Estónsko 2
SERTIFITSEERIMISBÜROO EstCertOU, Tallinn, Estónsko 3 Fire and Rescue Department under the Ministry of the
interior of the Republic of Lithuania. Fire Research Centre, Vilnius, Litva, 4 SP Technical Research Institute of
Sweden, Stockholm, Švédsko, 5 VTT Expert Services Oy, Espoo, Fínsko



IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
www.colorcompany.sk

8) Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Dubnici nad Váhom dňa 17.10.2023



Ing. Ivana Kirinovič



IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX
Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.